

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон/ факс: 39-50-91;

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 176 / 1 / 80.

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств №4»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника главного государственного инспектора Привокзального
и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного
Управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Пилипенко Руслана

Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 176 от "02" ноября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "11" ноября 2016 г. по

15 ч. 00 мин. 24 ноября 2016 г. ст. инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Совет-
скому округам) ГУ МЧС России по Тульской области Кладей Андреем Станиславовичем, была
проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности: Му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств

№4»
Объект защиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств №4»

расположенные по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д.1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с: Директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств №4» Уткиным С.Н.; заместителем директора по административ-
но-хозяйственной части Воиновым Дмитрием Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писания	Вид нарушения требо- ваний пожарной безо- пасности с указанием мероприятия по его устранению и кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого(ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения требо- ваний по- жарной безопасности	Отметка (под- пись) о выполнении (указывается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить прямой вывод сигнала о воз- никновении пожара на	Системы пожарной сигнализации должны обеспечи- вать подачу светового и звукового сигналов о возник-	01.11.2017 года	

	<p>приемно-контрольное устройство с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>новении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>(п. 7 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (действующая редакция, 2016)</p> <p>(СП 5.13130.2009 в редакции приказа МЧС России №274 от 01.06.2011г п.14.4)</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области
Клады А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 24 " ноября 20 16 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

24.11.2016

(подпись, дата)

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщаем: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.