

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон/ факс: 39-50-91;

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 177/1/81.

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств №4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника главного государственного инспектора Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного Управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Пилипенко Руслана

Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 177 от “ 02 ” ноября 20 16 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 09 ч 00 мин. “ 11 ” ноября 20 16 г. по 17ч. 00 мин. 24 ноября 2016 г. ст. инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области Кладей Андреем Станиславовичем, была проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №4»

Объект защиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств №4»

, расположенные по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с: Директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств №4» Уткиным С.Н.; заместителем директора по административ-
но-хозяйственной части Воиновым Дмитрием Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безо-
пасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) на- рушены	Срок устрани- ния наруше- ния требова- ний пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только вы- полнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Обеспечить прямой вывод сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>(п. 7 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (действующая редакция, 2016)</p> <p>(СП 5.13130.2009 в редакции приказа МЧС России №274 от 01.06.2011г п.14.4)</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.</p>	01.11.2017 года	
2	<p>Запретить применение горючей отделки на путях эвакуации в коридоре 2 этажа (линолеум)</p>	<p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий по-</p>	01.11.2017 года	

лов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

(СНиП 21-01-97* п. 6.25*)

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огне-

		<p>стойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п.4.3.1 Свод Правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)</p>		
3	Запретить эксплуатация электропроводки с поврежденной изоляцией в помещении мастерской.	Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42)	01.11.2017 года	
4	Провести проверку внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта.	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55)	01.11.2017 года	
5	Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты	01.11.2017 года	

		пропитки и срока ее действия. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 108)		
6	Помещения мастерской и кладовой обеспечить противопожарными дверьми.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4) Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 м ² должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45. (СНиП 31-06-09 «Общественные здания и сооружения» п.6.27).	01.11.2017 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР г. Тулы

(по Привокзальному и Советскому округам)

Главного управления МЧС России по Тульской области

Клады А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 24 " ноября 20 16 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись, дата)

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.