



29.09.2021 КНМ № 71220061000201116685

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./ факс: (4872) 39-50-91,

эл. почта : ondpriv-sov@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
школа искусств №4» (МБУДО «ДШИ №4»)**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №3 от «24» декабря 2021 года в период с « 10 » января 2022 г. по « 19 » января 2022 г.

заместителем главного государственного инспектора Привокзального и Советского округов г. Тулы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Самсоновым Алексеем Георгиевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №4», расположенного по адресу: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 1,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБУДО «Детская школа искусств №4» Уткин Сергей Николаевич и заместитель директора по АХЧ Ныркова Елизавета Сергеевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Демонтировать на путях эвакуации в тамбуре главного входа встроенную кладовую для хранения уборочного инвентаря и сгораемых материалов.	п.27 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479.	30.12.2022г.	
2.	Не допускать хранение деревянных конструкций, мебели и других предметов в техническом помещении - бойлерной в цокольном этаже.	п.16 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479.	30.12.2022г.	
3.	Оборудовать поручнем лестницу, высотой более 45см., ведущую из цокольного на 1 этаж здания.	п.4.3.5 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.12.2022г.	
4.	Над эвакуационными выходами на улицу из помещений малой хореографии 1-го этажа, на лестничную клетку из помещений 2 и 3 этажей, установить световые оповещатели «выход», а также у данных выходов на стене на высоте (1,5 ± 0,1) м. от уровня пола установить ручные пожарные извещатели.	п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.6.27 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; ст.83 ч.9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.12.2022г.	
5.	Провести работы по замене систем противопожарной защиты здания (АПС и СОУЭ),	п.54 Правил противопожарного режима в	30.12.2022г.	

	эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479		
6.	Выполнить замену электрических проводов систем противопожарной защиты (систем АПС и СОУЭ), обеспечивающих сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ст. 103 ч.2 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.12.2022г.	
7.	Обеспечить наличие на объекте технической документации на системы противопожарной защиты здания (системы АПС и СОУЭ). Автоматические установки пожарной сигнализации смонтировать в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479; ст.83 ч.1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.12.2022г.	
8.	Не допускать применение материалов для отделки стен и потолка зрительного зала с неопределенным классом пожарной опасности. Для отделки стен и потолка зального помещения вместимостью более 300 чел. здания класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 допускается применение материалов классом пожарной опасности не более КМ0.	ст.134 ч.6 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.12.2022г.	
9.	Демонтировать в зрительном зале встроенное помещение звукорежиссерской, ограждающие конструкции которой имеют класс пожарной опасности, не соответствующий классу конструктивной пожарной опасности здания.	ст.87 ч.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.12.2022г.	
10.	Восстановить лакокрасочное покрытие наружных металлических лестниц аварийных выходов из 2 и 3 этажей здания. Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого.	п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	30.12.2022г.	
11.	Обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты здания, в который вносить информацию по эксплуатационным испытаниям пожарной лестницы; проверки пожарных кранов внутреннего	п. 17 б), п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-	30.12.2022г.	

противопожарного водоснабжения.	тельства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479.	
---------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУДО «Детская школа искусств №4»

Уткин Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель главного государственного инспектора Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

подполковник внутренней службы Самсонов Алексей Георгиевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



“ 19 ” января 20 22 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Вх. № 36-01-02/04

от 19.01.2022 г.

Мин. Наровя Е.С.